

SO 07 - kabelové vedení NN
 AYKY-J 3x120+70
 délka trasy cca 128m


Proud.soustava NN: 3x400/230V, 50Hz, TN-C
 Ochrana před nebezpečným dotykem NN: automatickým odpojením od zdroje

LEGENDA ELEKTRO:

- STÁVAJÍCÍ SLOUP NN
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- PROJEKTOVANÁ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ
- PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- PROJEKTOVANÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ
- PROJEKTOVANÉ UZEMNĚNÍ
- PROJEKTOVANÁ JAMA/SONDA

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍŤE:

- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ SĐELOVACÍ KABEL



| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|--|
| Investor: | ČEZ Distribuce a.s. | Číslo zakázky: | TRABBAU, a.s. Lublaňská 1002/9 Praha 2 120 00 |
| Zpracoval: | Cyril Koky | Stupeň PD: | DŮR |
| Odp. projektant: | Jaroslav Šindel | Datum: | 10/2025 |
| Název stavby: | Katastrální území: Dolní Moravice | | |
| Dolní Moravice, parc 952/4, vNN, KNN | | | |
| Číslo výkresu: IV-12-8027419 | | | |
| | | Měřítko: | Formát: |
| | | 1:500 | A4 |